

**СОГЛАСОВАНО:**  
Руководителю управления образования  
администрации города Ачинска

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
МБДОУ Д/с №

Г.М. Нифедова  
2023 г.

## Предписание № 15/002/2-Э по уст

ШЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Преиниcание № 15/0022-Э Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов надзора

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дифектной ведомости, стоимость затрат	Срок исполнени я, дата и № предписан ия	Выделе ны средства (сумма, год)	Ответственны й исполнитель	Отметка о выполнении и
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Не проводится модернизация и реконструкция электропроводки, электрооборудования, не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок (Электропроводка в здании, ВРУ, РЩ,ЩО эксплуатируется 40 лет).	1. Подана заявка в УКС на составление ЛСР на проектно-сметную документацию (выполнено) 2. Ходатайство в УО о внесение затрат в план бюджета на 2023 год. 3. Внесение затрат в бюджет (корректировку) на 2023 г.(выполнено) 4. Выделение денежных средств 5. Проведение аукциона (котировки), определение подрядчика. 6. Заключение договора с подрядчиком 7. Проведение ремонтных работ по реконструкции электропроводки, электрооборудования.	Смета на проектные работы на сумму 195 644,48 Заложены в бюджет на 2023 год	01.10.2024 № 15/002/2- Э от 28.01.22	. Поспелова. Заместитель заведующего по АХР	Не выполнено	