

СОГЛАСОВАНО:


Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска

Г.М. Нефедова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  
МБДОУ Д/С № 50

  
Т.Ю. Полегошко  
« 28 » марта 2022г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов надзора  
в МБДОУ «Д/С № 50»

Предписание №15/002/1-Э Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  
Енисейское управление

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ВРУ-0.4кВ в местах хранения электрозащитных средств нет перечня.	1. Поместить перечень в местах хранения электрозащитных средств		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22	.	М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	<b>выполнено</b>
2.	Не утвержден и не пересмотрен перечень технической документации (не реже 1 раза в 3 года)	1. Утвердить и пересмотреть перечень технической документации.		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	выполнено
3.	В перечне должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым	1. У заместителя заведующего указать IV гр до 1000В, обучение заведующего запланировано на апрель 2022г.- III гр., на		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		Т.Ю.Полегошко Заведующий	


	необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности не указан заведующий с необходимой IV гр. по электробезопасности. У Заместителя заведующего по АХР являющегося ответственным за электрохозяйство должна быть указана IV гр. до 1000В	октябрь 2022г – IV гр.					
4.	Назначенный заместитель ответственного за электрохозяйство имеет II гр. по электробезопасности	1. Обучение заведующего запланировано на апрель 2022г.- III гр., на октябрь 2022г – IV гр.		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		Т.Ю.Полегошко Заведующий	
5.	Нет списка работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок	1. Составить список на работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	выполнено
6.	Нет списка работников, имеющих право ведения оперативных переговоров	1. Составить список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	Выполнено
7.	Нет утверждённого руководителем Потребителя календарного графика проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	1. Составить и утвердить календарный график проверки знаний норм и правил работы в установках.		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	Выполнено
8.	У работников электрохозяйства нет личной инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	1. Составить личную инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве работникам электрохозяйства		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	Выполнено
9.	В паспорте на заземляющее устройство ВРУ-0.4кВ нет данных по измерению удельного сопротивления грунта в районе	1. Взят счет на измерение удельного сопротивления грунта на сумму 3500руб. 2. Предоставлено ходатайство в УО на выделение		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	

		дополнительного финансирования на измерение удельного сопротивления грунта. Внесение изменений в паспорт на заземляющее устройство.					
10.	Не проводится визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным.	1. Производить визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, с внесением данных в журнал установленной формы.		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	Выполнено
11.	Нет графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства.	1. Составить график визуального осмотра видимой части заземляющего устройства.		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	Выполнено
12.	Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года).	1. Взять счет на проведение работ по изготовлению схемы электроснабжения 2. Ходатайство в УО о внесении затрат. 3. Выделение денежных средств. 4. Проведение работы по изготовлению схемы электроснабжения. 5. Производить проверку соответствия схем не реже 1 раза в 2 года.		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	
13.	Нет общей схемы электроснабжения, составленной по Потребителю в целом	1. Взят счет на проведение работ по изготовлению схемы электроснабжения 2. Ходатайство в УО о внесении затрат. 3. Выделение денежных		01.12.2022 № 15/002/1-Э от 28.01.22		М.А.Лапоха Заместитель заведующего по АХР	

		<p>средств.</p> <p>4. Проведение работы по изготовлению схемы электроснабжения.</p>					
14.	<p>В перечне технической документации не указаны общая схема электроснабжения, составленные по Потребителю в целом; списки работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок</p>	<p>1. Взят счет на проведение работ по изготовлению схемы электроснабжения</p> <p>2. Ходатайство в УО о внесении затрат</p> <p>3. Выделение денежных средств.</p> <p>4. Проведение работы по изготовлению схемы электроснабжения.</p> <p>5. Составить список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок.</p>		<p>01.12.2022</p> <p>№</p> <p>15/002/1-Э</p> <p>от 28.01.22</p>		<p>М.А.Лапоха</p> <p>Заместитель</p> <p>заведующего по</p> <p>АХР</p>	

28.03.2022г

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры – не требуется (ч. 5 ст. 73, п. 3 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.gov.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.gov.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15/002/1-Э**

« 28 » января 2022  
(дата составления предписания)

Законному представителю,  
Заведующему Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида №  
50 с приоритетным осуществлением  
деятельности по художественно-  
эстетическому развитию детей»  
(полное наименование юридического лица)

662159, Россия, Красноярский край, г.  
Ачинск, Юго-Восточный микрорайон, 49.  
(место нахождения юридического лица)

Мною, главным государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Ильченко Петром Борисовичем, в период с 18.01.2022 по 25.01.2022, в соответствии с решением заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Германа П.Я. от 27.12.2021 № Р-360-1413, КНМ № 24220011000000840936, решение принято на основании пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с изданием поручения Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № АН-П51-7582 проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» ОГРН: 1022401155743, Дата присвоения ОГРН: 18.10.2002, ИНН: 2443015391, КПП: 244301001, юридический адрес: 662159, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Юго-Восточный микрорайон, 49. В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» от 28.01.2022 №15/002/Р-360-1413/2022, на основании пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с изданием поручения Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № АН-П51-7582, пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

**Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	ВРУ-0.4кВ в местах хранения электрозащитных средств нет перечня.	п.1.3.9. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261	01.12.2022
2.	Не утвержден и не пересмотрен перечень технической документации (не реже 1 раза в 3 года)	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации	01.12.2022

		<p>электроустановок потребителей, Утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) далее по тексту - ПТЭЭП</p>	
3.	<p>В перечне должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности не указан заведующий с необходимой IV гр. по электробезопасности. У Заместителя заведующего по АХР являющегося ответственным за электрохозяйство должна указана IV гр. до 1000В</p>	п.1.2.7., п.1.4.3. ПТЭЭП	01.12.2022
4.	<p>Назначенный заместитель ответственного за электрохозяйство не имеет IV гр. по электробезопасности.</p>	п.1.2.7.ПТЭЭП	01.12.2022
5.	<p>Нет списка работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок</p>	п.1.8.2. ПТЭЭП	01.12.2022
6.	<p>Нет списка работников, имеющих право ведения оперативных переговоров</p>	п.1.8.2. ПТЭЭП	01.12.2022
7.	<p>Нет утверждённого руководителем Потребителя календарного графика проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.</p>	п.1.4.27. ПТЭЭП	01.12.2022
8.	<p>У работников электрохозяйства нет личной инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.</p>	п.1.7.14. ПТЭЭП	01.12.2022
9.	<p>В паспорте на заземляющее устройство ВРУ-0.4кВ нет данных по измерению удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.</p>	п.2.7.13. ПТЭЭП	01.12.2022
10.	<p>Не проводится визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным.</p>	п.2.7.8. ПТЭЭП	01.12.2022
11.	<p>Нет графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства.</p>	п.2.7.9. ПТЭЭП	01.12.2022
12.	<p>Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим</p>	п.1.2.6. ПТЭЭП	01.12.2022

	эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года).		
13.	Нет общей схемы электроснабжения, составленной по Потребителю в целом	п.1.8.2. ПТЭЭП	01.12.2022
14.	В перечне технической документации не указаны общая схема электроснабжения, составленные по Потребителю в целом; списки работников имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок	п.1.8.2. ПТЭЭП	01.12.2022

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.**

**Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**

**Лицо, вынесшее предписание:**

Главный государственный инспектор  
Западного территориального отдела  
Енисейского управления Ростехнадзора  
Должность

Енисейское управление  
Западного территориального отдела  
Енисейского управления  
Ростехнадзора  
подпись, дата, личный штамп

Ильченко П.Б.  
Ф.И.О.

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

С предписанием ознакомлен, копию предписания на 4 листах получил(а):

законный представитель юридического лица –

Заведующий МБДОУ Д/с № 50

Полегошко Татьяна Юрьевна

"28" января 2022г., 12 час. 00 мин

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: не направлялось.**

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.