

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

Г.М. Нефедова

2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МБДОУ Д/с № 50

Т.Ю. Полегошко

« 28 » марта 2022г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов надзора

Предписание № 15/002/2-Э Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)


Енисейское управление

в МБОУ «МБДОУ Д/С № 50»

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Не проводится модернизация и реконструкция электропроводки, электрооборудования, не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок (Электропроводка в здании, ВРУ, РЩ, ЩО эксплуатируется 40 лет).	1. Подана заявка в УКС на составление ЛСР на проектно-сметную документацию (выполнено) 2. Ходатайство в УО о внесении затрат в план бюджета на 2023год. 3. Внесение затрат в бюджет (корректировку) на 2023.г. 4. Выделение денежных средств 5. Проведение аукциона (котировки), определение подрядчика. 6. Заключение договора с подрядчиком 7. Проведение ремонтных работ по реконструкции электропроводки, электрооборудования.	<i>В работе</i>	01.10.2024 № 15/002/2-Э от 28.01.22	.	Лапоха М.А. Заместитель заведующего по АХР	

28.03.22г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры – не требуется (ч. 5 ст. 73, п. 3 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/002/2-Э

« 28 » января 2022

(дата составления предписания)

Законному представителю,
Заведующему Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №
50 с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей»
(полное наименование юридического лица)

662159, Россия, Красноярский край, г.
Ачинск, Юго-Восточный микрорайон, 49.
(место нахождения юридического лица)

Мною, главным государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Ильченко Петром Борисовичем, в период с 18.01.2022 по 25.01.2022, в соответствии с решением заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Германа П.Я. от 27.12.2021 № Р-360-1413, КНМ № 24220011000000840936, решение принято на основании пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с изданием поручения Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № АН-П51-7582 проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» ОГРН: 1022401155743, Дата присвоения ОГРН: 18.10.2002, ИНН: 2443015391, КПП: 244301001, юридический адрес: 662159, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Юго-Восточный микрорайон, 49. В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» от 28.01.2022 №15/002/Р-360-1413/2022, на основании пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с изданием поручения Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № АН-П151-7582, пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019 №13:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не проводится модернизация и реконструкция электропроводки, электрооборудования, не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок (Электропроводка в здании, ВРУ, РЩ, ЩО эксплуатируется 40 лет).	п.1.2.2., п.1.6.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован	01.10.2024


		Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) далее по тексту - ПТЭЭП "	
--	--	---	--

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор
 Западного территориального отдела
 Енисейского управления Ростехнадзора
 Должность



подпись, дата, личный штамп

Ильченко П.Б.
 Ф.И.О.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С предписанием ознакомлен, копию предписания на 3 листах получил(а):

законный представитель юридического лица –

Заведующий МБДОУ Д/с № 50

Полегоско Татьяна Юрьевна

"28" января 2022г., 12 час. 00 мин

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: не направлялось.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.